

**马鞍山市丹阳片区污水处理厂一期工程
竣工环境保护验收监测报告
技术核查意见**

依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门审批批复等要求，2025 年 6 月 23 日，马鞍山市润佑水务投资有限公司（运营单位）在博望区主持召开了“马鞍山市丹阳片区污水处理厂一期工程”竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽维深工程技术有限公司（验收报告编制单位）等单位的代表，会议邀请 3 位专家组成技术核查组。与会专家和代表听取了项目建设单位关于项目建设情况的汇报和验收报告编制单位关于验收监测报告主要内容的汇报，审查了相关资料，现场检查了环保设施运行工况，形成技术核查意见如下：

一、项目建设内容情况

建设地点：安徽省马鞍山市博望区丹阳镇近城村

建设性质：新建

建设规模：一期污水处理规模为 0.75 万 m³/d。

验收范围：整体验收。

二、验收监测报告应对以下内容进一步修改完善

1. 规范报告格式，细化项目建设背景；完善验收编制依据，补充《安徽省生态环境厅关于规范建设项目环境影响评价调整变更工作的通知》（皖环函【2023】997 号）。

2. 细化实际建设工程内容及与环评及批复的建设内容的变化情况分析，核实环境保护目标及变化情况，细化实际建设内容、原辅材料种类及消耗等。完善监测资料，核实监测数据，补充验收监测期间工况证明材料，补充在线监测验收意见。核实污泥及在线监测废液等固废产生情况。

3. 完善监测采样现场照片、环保设施照片，完善相关图件、附件，核实建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。建设单位应进一步规范相关环保标志。

三、核查结论

建设单位经整改完善及验收监测报告修改完善后，可作为本项目竣工环境保护验收的依据。

专家组长：



2025年6月23日

马鞍山市丹阳片区污水处理厂一期工程项目环保竣工验收签到表

	姓名	单位	职称	联系方式	备注
组长	陈永山	润德水务	厂长	18055518752	
专家	钟钰	安徽建大环境公司	工	18955531828	
	李祖生	市环保局	工	13955598806	
	吴峰	安徽建大环境公司	工	13815553688	
组员					